



WIOSENNY PRZEGLĄD PRZECIWPOŻAROWY LISTA KONTROLNA

Rodzaj/nazwa budynku: _____
Adres budynku: _____
Data przeglądu: _____
Przegląd przeprowadził/a: _____ imię, nazwisko i podpis

Dojazd do budynku

Czy jest widoczny numer posesyjny (adresowy) budynku? _____ tak / nie *

Czy wymagana jest droga pożarowa? _____ tak / nie *

Czy droga pożarowa jest oznakowana? _____ tak / nie / nie dotyczy *

 Czy oznakowanie jest widoczne? _____ tak / nie / nie dotyczy *

 Czy oznakowanie jest czytelne? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy droga pożarowa jest przejezdna? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy droga pożarowa zapewnia przejazd bez konieczności cofania? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy pomiędzy drogą pożarową i budynkiem występują przeszkody

o wysokości ponad 3m, utrudniające dostęp do elewacji budynku _____ tak / nie / nie dotyczy *

Opis: _____

(czy oznakowanie jest nieuszkodzone, czy kolory nie są wyblakłe, co utrudnia przejazd – parkujące pojazdy,
korony drzew nad drogą, co utrudnia dostęp do elewacji)

Uwagi/zalecenia: _____

Źródła wody do celów przeciwpożarowych

Co jest źródłem wody do celów przeciwpożarowych?

(hydrant zewnętrzny nadziemny/podziemny, zbiornik przeciwpożarowy naturalny/sztuczny, nadziemny/podziemny, inne)

Czy jest zapewniony dostęp do źródeł wody do celów przeciwpożarowych? _____ tak / nie *

Czy źródła wody do celów przeciwpożarowych są oznakowane? _____ tak / nie *

 Czy oznakowanie jest widoczne? _____ tak / nie *

 Czy oznakowanie jest czytelne? _____ tak / nie *

* niepotrzebne skreślić

strona 1



WIOSENNY PRZEGLĄD PRZECIWPOŻAROWY LISTA KONTROLNA

Czy pokrywa hydrantu podziemnego jest zasłonięta? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy armatura hydrantu nadziemnego jest kompletna – czy są zaślepki? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Opis: _____

(czy oznakowanie jest nieuszkodzone, czy kolory nie są wyblakłe, co utrudnia dostęp do źródła wody)

Uwagi/zalecenia: _____

Dostęp do elementów niezbędnych dla ekip ratowniczych

Czy jest zapewniony dostęp do przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie PWP jest widoczne? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie PWP jest czytelne? _____ tak / nie *

Czy jest zapewniony dostęp do głównego kurka gazowego? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy szafka i oznakowanie kurka gazowego są widoczne? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie kurka gazowego jest czytelne? _____ tak / nie *

Czy jest zapewniony dostęp do przyłączy dla PSP? _____ tak / nie / nie dotyczy *

Czy oznakowanie przyłącza jest widoczne? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie przyłącza jest czytelne? _____ tak / nie *

Opis: _____

(czy oznakowanie jest nieuszkodzone, czy kolory nie są wyblakłe, co utrudnia dostęp)

Uwagi/zalecenia: _____

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Czy jest wyznaczone? _____ tak / nie *

Czy jest przygotowane do przyjęcia wszystkich użytkowników budynku? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie miejsca zbiórki jest widoczne? _____ tak / nie *

Czy oznakowanie miejsca zbiórki jest czytelne? _____ tak / nie *

Opis: _____

Uwagi/zalecenia: _____

* niepotrzebne skreślić

strona 2